




## LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"


Via Gambarà, 3 - BRESCIA

### DLgs 81/2008 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO


### PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (REV 11 NOVEMBRE 2021)



Il Responsabile del Servizio di Prevenzione  
e Protezione (RSPP)  
Ing. Paolo Graziani – Risorse e Ambiente srl



Il Datore di Lavoro – Dirigente scolastico  
Prof.ssa Patrizia Schiffo



Il Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza (RLS)  
Armando Mazzola

Brescia (BS), 3/12/2021



Le misure di miglioramento indicate derivano direttamente dal processo di analisi e valutazione dei rischi e sono state individuate dal RSPP in collaborazione con il Datore di Lavoro e i responsabili/referenti interni e il RLS nel corso dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro.

L'elenco delle misure è indicato in forma completa e verrà fornito anche suddiviso per ente competente alla realizzazione (Istituto scolastico o Provincia di Brescia)

A ciascuna misura sia essa operativa o organizzativa/gestionale è associato un livello di priorità distinto in:

- **livello A** – rischio elevato/ misure urgenti
- **livello B** – rischio medio/ misure da programmare nel breve/ medio periodo
- **livello C** – rischio basso/ misure da programmare nel medio periodo

Rimane a carico del datore di lavoro l'assegnazione degli incarichi relativi all'esecuzione e al controllo delle misure di competenza dell'Istituto scolastico, nonché la programmazione temporale degli interventi, che deve essere definita in funzione degli aspetti organizzativi e delle risorse disponibili.

Nella programmazione delle misure devono essere utilizzati i seguenti criteri:

- dare precedenza agli interventi che corrispondono a rischi elevati (livello di rischio),
- a parità di rischio, dare precedenza alle misure che corrispondono a danni elevati,
- indipendentemente dal livello di rischio, dare comunque precedenza ad interventi di semplice attuazione e/o con costi contenuti.

## LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"

Decreto Legislativo n. 81/2008  
PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
- ELENCO COMPLETO (PROVINCIA + ISTITUTO SCOLASTICO) -

n.	competenza	livello di rischio	MISURA DI INTERVENTO	previsto per	realizzato il
1	Provincia	A	<p>Reperire e rendere disponibile copia della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica vulnerabilità sismica</li> <li>- certificato prevenzione incendi (CPI)</li> <li>- certificato conformità impianti elettrici</li> <li>- verifiche periodiche biennali: impianti messa a terra e impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (o dichiarazione di autoprotezione)</li> <li>- capienza massima aula magna in base a certificato prevenzione incendi</li> <li>- indicazione circa eventuali limitazioni d'uso dei locali, quali carico massimo solette, quantitativo massimo di materiali infiammabili/pericolosi per locali (per es. archivio), limitazioni, ...</li> <li>- denuncia e verifiche ascensore</li> <li>- istruzioni circa eventuali controlli o interventi da eseguire a cura della scuola (per es. locale gruppo di pompaggio - controllo periodico, arresto manuale elettropompa dopo utilizzo idranti, ...)</li> </ul>		
2	Istituto scolastico	B	<p>Verificare periodicamente (normalmente ad inizio a.s.) lo stato della formazione del personale, inclusi i relativi aggiornamenti (corsi sicurezza ASR 21/12/11 per lavoratori e preposti, corsi antincendio/ primo soccorso , formazione RLS, ...)</p>		
3	Istituto scolastico	B	<p>Mantenere sorveglianza sanitaria a cura di medico competente secondo piano sanitario e provvedere agli ordini di servizio in funzione dei giudizi di idoneità e relative prescrizioni/ limitazioni</p>		
4	Istituto scolastico	B	<p>Verificare periodicamente dotazione DPI per collaboratori scolastici (guanti da lavoro, guanti in nitrile) e laboratorio chimica (guanti antiacido, occhiali/ maschera di protezione, camici, ...)</p>		
5	Provincia	A	<p>Antincendio/ emergenza - Prevedere manutenzione semestrale attrezzature antincendio (estintori, idranti, ...)</p>		
6	Provincia	B	<p>Antincendio/ emergenza - Verificare periodicamente (2 volte/ anno) il funzionamento delle luci di emergenza (accensione e durata delle lampade di emergenza)</p>		
7	Istituto scolastico	B	<p>Antincendio/ emergenza - Mantenere programma di verifica interne in merito alla presenza e accessibilità dei presidi di emergenza (estintori/ idranti/ primo soccorso), funzionamento luci di emergenza e impianti di allarme, corretta apertura di porte e uscite di emergenza, funzionamento maniglioni antipanico</p>		
8	Provincia	B	<p>Antincendio/ emergenza - Verificare e adeguare altezza installazione estintori a muro (in alcuni casi circa 1,80 cm)</p>		
9	Provincia	B	<p>Antincendio/ emergenza - Segnale di allarme incendio poco udibile in alcune aule (ballatoio, corridoio centrale, aule musicale, ...), da potenziare</p>		
10	Provincia	A	<p>Prevedere interventi di manutenzione su tetto lato via Tosio per presenza di alcuni buchi ben visibili nella copertura con conseguente verifica dello stato dei controsoffitti nell'aula sottostante il sottotetto (aula 84);</p>		
11	Provincia	A	<p>Completare la sostituzione di infissi esterni deteriorati verso cortili interni e completare la sostituzione dei vetri sopra le porte di alcuni locali con materiale infrangibile</p>		

## LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"

Decreto Legislativo n. 81/2008  
PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
- ELENCO COMPLETO (PROVINCIA + ISTITUTO SCOLASTICO) -

n.	competenza	livello di rischio	MISURA DI INTERVENTO	previsto per	realizzato il
12	Istituto scolastico	B	Verificare periodicamente la stabilità delle vetrate sopra la porta delle aule/ locali (presenza di guarnizione vetro/infilso) ed eventualmente intervenire con silicone per il fissaggio (in attesa di sostituzione con materiale infrangibile da parte Provincia di BS - vd punto precedente)		
13	Provincia	B	Effettuare verifiche periodiche sullo stato delle facciate esterne (eventuali distacchi intonaco, cornicioni, gronde) lungo via Tosio e via Gambara (attualmente completato rifacimento tetto lato via Trieste)		
14	Provincia	B	Effettuare verifiche periodiche sulle pannellature a soffitto in cartongesso lungo corridoi/ aule/ uffici per eventuale presenza di discontinuità, rigonfiamenti, parti instabili, infiltrazioni, pericolo di distacchi, ... (presente certificato corretta posa in opera solo per zona oggetto di recente rifacimento copertura)		
15	Provincia	A	Verificare stabilità e condizioni dei controsoffitti agganciati alle capriate in legno in alcune aule p. terra (aula 31)		
16	Provincia	A	Effettuare interventi di ripristino su soffitti a volta per presenza di crepe/ fessurazioni in vari locali (sala insegnanti, aula magna, ballatoio esterno, ...)		
17	Provincia	A	Biblioteca - Ripristinare parete interna per presenza in vari punti di intonaco e calcinacci distaccati ad altezza soffitto in prossimità passaggio tubazioni (pericolo caduta)		
18	Provincia	B	Uffici/ Segreteria - Porta di ingresso dal corridoio di larghezza insufficiente (porta a due battenti - dal corridoio apribile solo un battente di larghezza ~ 50 cm). Prevedere doppia maniglia o sostituire porta		
19	Provincia	B	Uffici/ Segreteria - Adeguare armadio elettrico in ufficio DSGA (armadio a muro)		
20	Istituto scolastico	B	Uffici/ segreteria - Prevedere pulizia periodica dei filtri dei convettori aria		
21	Provincia	A	Cortile 2 - Sostituire griglie esterne deformate (rischio inciampo)		
22	Provincia	B	Cortile 2 - Smaltire arredi accatastati		
23	Provincia	B	Cortile 2 - Prevedere potatura degli alberi facenti parte della proprietà privata confine ovest (cortile interno lato ballatoio) che coinvolgono il tetto dell'Istituto		
24	Provincia	A	Uscita lato via Tosio - Effettuare manutenzione Uscita Sicurezza su via Tosio (apertura maniglione)		
25	Provincia	A	Uscita lato via Tosio - Chiudere passaggio cavi elettrici sopra bidelleria lato via Tosio		
26	Provincia	B	Uscita lato via Tosio - Prevedere protezione all'esterno dell'uscita pedonale su via Tosio con transenne parapetonali		
27	Provincia	B	Servizi igienici - Prevedere una protezione o ringhiera in acciaio fissata a muro su finestre bagno (che presentano un ampio davanzale su cui alunni non sorvegliati potrebbero sedersi o appoggiarsi)		
28	Istituto scolastico	B	Servizi igienici - Prevedere installazione gancio per limitare apertura finestre (in attesa di realizzazione protezione da parte Provincia di BS - vd punto precedente)		



## LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"

**Decreto Legislativo n. 81/2008  
PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
- ELENCO COMPLETO (PROVINCIA + ISTITUTO SCOLASTICO) -**

n.	competenza	livello di rischio	MISURA DI INTERVENTO	previsto per	realizzato il
29	Provincia	A	Ballatoio esterno - Installare cartello "attenzione gradino" su porta di sicurezza ballatoio		
30	Provincia	B	Ballatoio esterno - Sistemare pavimentazione su ballatoio esterno (presenza di zanche di fissaggio del parapetto sporgenti con rischio di inciampo)		
31	Provincia	B	Aule liceo musicale - Completare interventi di miglioramento delle condizioni acustiche nelle aule liceo musicale non ancora adeguate		
32	Istituto scolastico	B	Palestra - Verificare periodicamente lo stato delle attrezzature palestra (anche prima del loro utilizzo) a cura dei docenti ed. fisica (canestri, montanti reti pallavolo, spalliere, corde/ pertiche, ...)		
33	Provincia	A	Palestra - Prevedere protezione degli spigoli vivi o effettuare attività ginnica idonea		
34	Provincia	A	Palestra - Prevedere adeguamento locale palestra ad aula didattica per il periodo di utilizzo dovuto ad emergenza covid (riscaldamento, arredi/ attrezzature da spostare, illuminazione, sistemi per apertura finestre in altezza, ...)		
35	Provincia	B	Archivio seminterrato - Installare un corrimano su scala archivio		
36	Istituto scolastico	B	Archivio seminterrato - Mantenere controllato il carico di incendio del locale deposito/ archivio interrato (limitandolo a 30 kg carta/m2 o secondo disposizioni Provincia)		
37	Provincia	B	Effettuare verifiche di stabilità su soletta scala centrale, uffici e corridoio direzione - presenza di vibrazioni al passaggio persone		
38	Istituto scolastico	A	Utilizzare trabattello per interventi o pulizia in quota (per es. pulizia plafoniere portico, ...)		
39	Istituto scolastico	C	Mantenere criteri di assegnazione aule più grandi a classi più numerose		
40	Istituto scolastico	B	Laboratorio scienze/ chimica - Verificare presenza di dotazione e uso dei DPI specifici da utilizzare in caso di dimostrazioni/ esperimenti in laboratorio chimica (guanti, occhiali, mascherina o uso cappa aspirata)		
41	Provincia	B	Laboratorio scienze/ chimica - Sistemare rivestimento in ceramica su alcuni banchi nel laboratorio di chimica (rivestimento rotto o scheggiato in più punti)		
42	Istituto scolastico	B	Mantenere sorveglianza disposizioni su divieto di fumo in tutto l'edificio		
43	Istituto scolastico	C	Organizzare i banchi e gli arredi in modo da agevolare l'evacuazione in caso di emergenza e in modo che non rechino intralcio al passaggio (aule, aula insegnanti, laboratori, aule musicali, ...)		
44	Istituto scolastico	C	Per limitare il rischio in caso di scosse sismiche assicurarsi che scaffali / armadi siano stabili e fissati alle pareti con eventuali ante chiuse a chiave e che il materiale più pesante o instabile sia sistemato sugli scaffali più bassi		